

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. Е-mail:
Телефон доверия: 8 (351) 239-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 163/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Магнитогорска и Верхнеуральского муниципального района Фоминой Л.Г. №163 от « 24 » марта 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. « 02 » апреля 2014 г. по 10 ч 00 мин. « 16 » апреля 2014 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД №2 Зюзина Анастасия Викторовна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», по адресу, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 77


проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

ведущий специалист ОТ и ТБ – Котик Виктория Леонидовна, комендант
общежития – Болих В.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Демонтировать, либо поднять на высоту не менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестниц радиатор отопления, выступающий из плоскости стен) на лестничной клетке на северном выходе.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.04.2015	<i>не выполн.</i>
2.	Демонтировать отделку стен на путях эвакуации в здании общежития на 1-ом, 4-ом и 5-ом этажах (лестничная клетка, общие коридоры) выполненную с применением горючих материалов, показатели пожарной опасности которых не отвечают требованиям пожарной безопасности (масляная краска).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.25*.	01.04.2015	<i>Часов</i>
3.	Оборудовать светильники защитными плафонами в комнатах и коридорах общежития.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в.	01.04.2015	<i>Часов</i>
4.	Провести проверку пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения в здание общежития.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	01.04.2015	<i>Часов</i>
5.	Обеспечить высоту эвакуационного выхода из подвала в свету не менее 1,9 м.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16.	01.04.2015	<i>техн. не выпол.</i>
6.	Обеспечить ширину эвакуационного выхода северного входа не менее 1,2 м.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16.	01.04.2015	<i>техн. не выпол.</i>
7.	Демонтировать отделку стен на путях эвакуации в здании общежития в фойе на 1-ом этаже выполненную пластиковыми панелями, на которые отсутствует сертификат по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.25*.	01.04.2015	<i>Часов</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 2 Запорожцу А.С., заместителю начальника ОНД № 2 Фоминной Л.Г., по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года).

Инспектор ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области
Зюзина А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«16» апреля 20 14 г.

М.Л.П.

Предписание № _____ от _____ г. получило:



«16»

Ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» Колокольцев Валерий Михайлович
(должность, фамилия, инициалы)

*Руднев Г.В., проректор по АХР, КС и Р
по дов Д-5 от 31.12.2013*