

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-95, E-mail: ogpnmgn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 412/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдел надзорной деятельности №2 УНД по пожарному надзору № 412  
ГУ МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа ГПН)

от « 30 » июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 14 » июля 2014 г. по 12 ч 00 мин. « 25 » июля 2014 г.

проведена проверка

Государственным инспектором ОНД № 2 по пожарному надзору  
Кагармановым Ильдаром Ягафаровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им.**

**Г.И. Носова», по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 38/2.**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Зам. директора студ. городка – Казаков В.В., комендант общежития №2 – Ермакова Н.А., инж. ОТ Подгорнова Г.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	--	--	--

ФГБОУ ВПО  
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА»

Вход. -1757

Дата 25.07.2014



1..	2.	3.	4.	5.
1.	Отделить 1-ый этаж, где расположен медпункт общежития и Медицинский центр пластической хирургии ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости от общей лестничной клетки общежития.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.08.2015	не входит
2.	Демонтировать отделку стен на путях эвакуации в здании общежития, (общие коридоры) выполненную с применением горючих материалов, показатели пожарной опасности которых не отвечают требованиям пожарной безопасности (масляная краска).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.25*.	01.08.2015	не входит.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 2 Запорожцу А.С., заместителю начальника ОНД № 2 Фоминой Л.Г., по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года).

Государственный инспектор ОНД №2

по пожарному надзору

Кагарманов Ильдар Ягафарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«25» июля 2014 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Ректор ФБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Колокольцев Валерий Михайлович

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » 08 2014 г.

Копию предписания направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма