

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Челябинской об.ласти
ул. Пушкина,68, г. Челябинск, 454091
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.
Отдел надзорной деятельности № 2**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

45500 г. Магнитогорск, ул. Советская,108, т.21-99-95

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 309/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова»,**

ректору Колокольцеву Валерию Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Магнитогорска и Верхнеуральского муниципального района по пожарному надзору № 309 от «05» мая 2014 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 ч. 00 мин. «13» мая 2014 г. по 10 ч. 00 мин. «06» июня 2014 г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Магнитогорска и Верхнеуральского муниципального района по пожарному надзору, главным специалистом ОНД № 2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области майором вн. службы Воробьевой Татьяной Петровной на территории, в зданиях и помещениях общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», расположенного по адресу: ул. Грязнова, 38/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с комендантом общежития – **Ермаковой Н.А.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ответственному за пожарную безопасность в здании (коменданту) пройти обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства № 390 от 25.04.2 г.012 "О противопожарном режиме) П. 3. (Далее ППР) Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года	01.06.2015	<p align="right"><i>Воспоев</i></p> <p align="center">ФГБОУ ВПО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА" Вход. <u>1389</u> Дата <u>06.06.2014</u></p>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Объявить, что заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 15 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу: главному государственному инспектору г. Магнитогорска и Верхнеуральского муниципального района по пожарному надзору Запорожечу Анатолию Степановичу по адресу : г. Магнитогорск ул. Советская,108


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД № 2
Воробьева Т.П.
«06» июня 2014 г.



Предписание для исполнения получил:
Ректор Колокольцев В.М.

« ___ » _____ 2014 г.

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 371-99-99
Телефон «Доверия» ДНД МЧС РФ 8 (495) 449-99-99