

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-95, E-mail: ogpnmgn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 164/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ~~главного~~ (заместителя главного) государственного
инспектора Отдел надзорной деятельности №2 УНД по пожарному надзору № 164
ГУ МЧС России по Челябинской области
(наименование органа ГПН)

от « 24 » марта 2014 года, _____ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 02 » апреля 2014 г. по 12 ч 00 мин. « 29 » апреля 2014 г.

проведена проверка
инспектором ОНД № 2 Кагармановым Ильдаром Ягафаровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова», по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 94.**
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Зам.директора студ. городка – Казаков В.В., комендант общежития – Балынская
Е.Н., инж. ОТ Подгорнова Г.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

ФГБОУ ВПО
"МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА"
Вход. 1075
Дата 29.04.2014

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1..	2.	3.	4.	5.
1.	Демонтировать, либо поднять на высоту не менее 2,2 метра радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен на лестничных клетках (северный выход, центральный выход, центральный лестничный марш)	Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.04.2015	<i>не вот так</i>
2.	Демонтировать отделку стен на путях эвакуации в здании общежития, кроме первого этажа, (лестничная клетка, общие коридоры) выполненную с применением горючих материалов, показатели пожарной опасности которых не отвечают требованиям пожарной безопасности (масляная краска).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.25*.	01.04.2015	<i>вот так</i>
3.	Оборудовать светильники защитными плафонами в комнатах общежития.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в.	01.04.2015	<i>чаемини</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 2 Запорожцу А.С., заместителю начальника ОНД № 2 Фоминой Л.Г., по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года).

Государственный инспектор по пожарному надзору

Кагарманов Ильдар Ягафарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» апреля 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Ректор ФБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Колокольцев Валерий Михайлович

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2014 г.

Копию предписания направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма