

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного надзора)
г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-95, E-mail: ogpnmgn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 310/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области по пожарному надзору Фоминой Л.Г. № 310 от « 12 » мая 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «16» мая 2014 г. по 15 ч. 00 мин. « 27»

мая 2014 г. проведена внеплановая выездная проверка инспектором ОНД №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Русяковой Натальей Егоровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» г.Магнитогорск, пр.Ленина,112

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем студенческого городка Казаковым Валерием Валерьевичем, инженером по ОТ и ТБ Кульбах Юлией Анатольевной, комендантом общежития пр.Ленина, 112 – Болих Викторией Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Пройти обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума. вахтерам общежития.	Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства № 390 от 25.04.2012 "О противопожарном режиме) П. 3. (Далее ППР) Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года	01.05.2015	не выпол.
2	Обеспечить наличие в общежитии исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ П. 61;	01.05.2015	выпол.
3	Обеспечить работоспособность сис-	Правила противопо-	01.05.2015	

ФГБОУ ВПО
"МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Г.И.НОСОВА"
Вход. 1326
Дата 27.05.2014

	темы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.	жарного режима в РФ П. 61; НПБ 104-03 п.3.3		
4	Обеспечить расстояние между контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации №1 и №2 и № 3 и № 4 в соответствии с нормативными требованиями.	Правила противопожарного режима в РФ П. 61; НПБ 88-2001 п.12.51	01.05.2015	<i>не выпол.</i>
5	Обеспечить расстояние не менее 2,3 м от уровня пола и расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	Правила противопожарного режима в РФ П. 61; НПБ 104-03 п.3.21	01.05.2015	<i>не выпол.</i>
6	Выполнить расстояние между шлейфами автоматической пожарной сигнализации и открытыми силовыми и осветительными кабелям не менее 0,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ П. 61. НПБ 88-2001 п.12.67	01.05.2015	<i>не выпол.</i>
7	Обеспечить работоспособность всех шлейфов автоматической пожарной сигнализации (шлейфа АПС должны быть постоянно взяты на охрану, запретить ручное снятие с охраны).	Правила противопожарного режима в РФ П. 61	01.05.2015	<i>выполн.</i>
8	Выполнить эвакуационное освещение в общих коридорах общежития. Обеспечить работоспособность всех ламп эвакуационного освещения в общих коридорах общежития и на лестничных клетках общежития.	Правила противопожарного режима в РФ П. 33, 43, 61; СНиП 23-05-95 п. 7.62, 7.63.	01.05.2015	<i>выполн.</i>
9	Обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (выполнить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (около лестничной клетки), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации).	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 д, 33, 61; СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.05.2015	<i>выполн.</i>
10	Выполнить отделку стен на путях эвакуации в здании общежития (лестничная клетка, общие коридоры) с применением материалов, показатели пожарной опасности которых отвечают требованиям пожарной безопасности (отделку, не отвечающую требованиям демонтировать).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.25.	01.05.2015	<i>не выпол.</i>
11	Оборудовать светильники защитными плафонами в помещениях общежития (общие коридоры, лестничная клетка, гладильные помещения, комнаты).	Правила противопожарного режима в РФ П. 42(в).	01.05.2015	<i>даст</i>
12	Выполнить дверь эвакуационного выхода открывается по направлению эвакуации из здания (первый этаж южного крыла).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33, 34;	01.05.2015	<i>не выпол.</i>

13	Обеспечить требуемый предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарной преграде (проем, где установлена противопожарная дверь, в электрощитовой заполнить противопожарной пеной (организация имеющая лицензию на данный вид деятельности), предоставить акт выполненных работ и сертификат на используемый материал).	Правила противопожарного режима в РФ П. 61; СНиП 21-01-97* п. 5.14*.	01.05.2015	<i>не вотал</i>
14	Обеспечить расчетную ширину проходов (коридора) : - в подвале, где расположены лаборатории и аудитории для изучения спец.предметов; - на этажах общежития в общих коридорах. Двери из помещений, выходящих в общий коридор, выполнить открывающимися внутрь этих помещений (согласно предоставленному проекту на здание).	Правила противопожарного режима в РФ П. 33; СНиП 21-01-97* п.6.26, 6.27.	01.05.2015	<i>техн не вкл.</i>
15	Произвести проверку работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности с составлением Актов.	Правила противопожарного режима в РФ П. 55.	01.05.2015	<i>не вотал.</i>
16	Произвести проверку состояния и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	Правила противопожарного режима в РФ П. 59	01.05.2015	<i>не вотал.</i>
17	Выполнить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (помещение на первом этаже).	Правила противопожарного режима в РФ п.22.	01.05.2015	<i>вотал.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Запорожцу А.С, заместителям начальника ОНД № 2 УНД ГУ МЧС России по